



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svanholm Gods Vandforsyning  
Svanholm Allé 2  
4050 Skibby

**Udskrevet:** 25-09-2018  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-09-2018  
**Påbegyndt:** 18-09-2018  
**Ordrenr.:** 462905

**Sagsnavn:** Svanholm Gods, VV  
**Lokalitet:** Svanholm Gods, VV  
**Prøvested:** Afgang værk, 4050  
**Prøve ID:** Omprøve  
**Udtaget:** 18.09.2018 kl. 07:32:00  
**Prøvetype:** Drikkevand  
**Prøvetager:** Lab/SKN  
**Kunde:** Svanholm Gods Vandforsyning, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby

<b>Prøvenr.:</b>	151272/18				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Vejl. grænseværdi	Afgang værk
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017		
Turbiditet	0.15	FTU	DS/EN ISO 7027-1:2016	0.3	
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.14	mg/l	SM 17udg. 4500-NH3	0.05	

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

### Kopimodtagere:

Frederikssund Kommune By og Landskab (vandforsyning, Torvet 2, 3600 Frederikssund  
Svanholm Gods, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svanholm Gods Vandforsyning  
Svanholm Allé 2  
4050 Skibby

**Udskrevet:** 25-09-2018  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-09-2018  
**Påbegyndt:** 18-09-2018  
**Ordrenr.:** 462905

**Sagsnavn:** Svanholm Gods, VV  
**Lokalitet:** Svanholm Gods, VV  
**Prøvested:** Afgang værk, 4050  
**Prøve ID:** Efter sandfilter  
**Udtaget:** 18.09.2018 kl. 07:42:00  
**Prøvetype:** Drikkevand  
**Prøvetager:** Lab/SKN  
**Kunde:** Svanholm Gods Vandforsyning, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby

<b>Prøvenr.:</b>	156954/18				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Vejl. grænseværdi	Afgang værk
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017		
Turbiditet	0.15	FTU	DS/EN ISO 7027-1:2016	0.3	
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.19	mg/l	SM 17udg. 4500-NH3	0.05	

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

### Kopimodtagere:

Frederikssund Kommune By og Landskab (vandforsyning, Torvet 2, 3600 Frederikssund  
Svanholm Gods, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby