

Prøvenr.	Prøvemrk.	Modtaget	Sag	Prøvested	Prøvetagning, Drikkevand	Turbiditet	Ammonium +ammoniak, NH4+
					DS/EN ISO 19458:2006+M ST Manual Ptag 4.udg.2017	DS/EN ISO 7027-1:2016	SM 17udg. 4500-NH3
					-	FTU	mg/l
151272	Omprøve	18-09-2018	Svanholm Gods, VV	Svanholm Gods, VV, Afgang værk	+	0,15	0,14
156954	Efter sandfilter	18-09-2018	Svanholm Gods, VV	Svanholm Gods, VV, Afgang værk	+	0,15	0,19