



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 841205
Sagsnavn: Svanholm Gods vv
Udtaget: 20.03.2024
Prøvested: Svanholm Gods 4A

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Svanholm Gods
v/Jarnved K/S
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Udskrevet: 27-03-2024
Version: 1
Modtaget: 20-03-2024
Analyseperiode: 20-03-2024 -
27-03-2024
Ordrenr.: 841205

Sagsnavn: Svanholm Gods vv
Lokalitet: Svanholm Gods, VV
Prøvested: Svanholm Gods 4A
Prøve ID: Køkkenhane - u flush
Udtaget: 20.03.2024 kl. 10:55:00
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1023:2023, Gruppe A
Prøvetager: LAB/DBH
Kunde: Svanholm Gods
v/Jarnved K/S, Svanholm Gods 4A, 4050 Skibby, Att.

Prøvenr.:	41999/24				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 1023:2023
Feltmålinger:					
Prøvetagning, Taphane (u. flush)	+	-	- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006	-	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
pH ved prøvetagning	7.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning	60	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Laboratoriets målinger:					
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C	3	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	200	
Coliforme bakterier	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet	0.12	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Jern, Fe	0.021	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Farvetal, Pt	3.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Frederikssund Kommune By og Landskab (vandforsyning, Torvet 2, 3600 Frederikssund)

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret